

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [tula@priok.gosnadzor.ru](mailto:tula@priok.gosnadzor.ru)  
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12 E-mail, [ryazan@priok.gosnadzor.ru](mailto:ryazan@priok.gosnadzor.ru)*

Рязанская область, Рязанский район,  
с. Подвязые, ул. Центральная, д. 14

(место составления акта)

27 мая 2016 года

(дата составления)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Подвязыевская  
средняя образовательная школа» муниципального образования- Рязанский  
муниципальный район Рязанской области

ИНН 6215010056

**№ 5/28(8-ГС-Р)-385-2016**

По адресу/адресам: 390502, Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязые, ул.  
Центральная, д. 14, Рязанская область, Рязанский район, с. Высокое, ул. Цен-  
тральная, д. 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 623-р  
от 11 мая 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания от 21 авгу-  
ста 2015 года № 5/28(8ГС-Р)-550-2015;

в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Подвязыевская средняя образовательная школа» муниципального образования-  
Рязанский муниципальный район Рязанской области (МБОУ «Подвязыевская  
СОШ») ИНН 6215010056

Место нахождения и наименование ОПО: сеть газопотребления «Высоковская  
ООШ» филиал МБОУ «Подвязыевская СОШ» (11) по адресу: Рязанская область,  
Рязанский район, с. Высокое, ул. Центральная, д. 3

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-  
нимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» мая 2016 г. по «26» мая 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00  
мин. Продолжительность 7 часов

«27» мая 2016 г. по «27» мая 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00  
мин. Продолжительность 7 часов





предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 августа 2015 года № 5/28 (8ГС-Р)-550-2015 срок исполнения которого был установлен выполнено:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
1.	Нет плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте	21.10.2015г	Выполнено, разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте	приложение 1
2.	<p>Не организован и осуществляется производственный контроль, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не назначен приказом ответственный за осуществление производственного контроля;</li> <li>- Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах;</li> <li>- Не предоставлены сведения об организации производственного контроля в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган.</li> </ul>	21.10.2015г	<p>Выполнено, назначен приказом ответственный за осуществление производственного контроля;</p> <p>Выполнено, проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности,</p> <p>Выполнено, предоставлены сведения об организации производственного контроля</p>	приложение 2
3.	Не согласованны с территориальным органом Ростехнадзора соответствующие документы, регламентирующие порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте.	21.10.2015г	Выполнено, согласованны с территориальным органом Ростехнадзора соответствующие документы, регламентирующие порядок расследования причин инцидентов,	приложение 3

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
4.	Не определен порядок предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.	21.10.2015г	Выполнено, определен порядок предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.	приложение 4
5.	Не определен приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации.	21.10.2015г	Выполнено, определен приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации.	приложение 5
6.	Нет резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.	21.10.2015г	Выполнено, зарезервированы финансовые средства и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.	приложение 6
7.	Не введена в работу система контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода при работающих газоиспользующих установках.	21.10.2015г	Выполнено, введена в работу система контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода при работающих газоиспользующих установках.	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

